

Galewice, dnia 02.08.2021 r.

RI.D.OGRIL.1.2021/O/1

Wszyscy zainteresowani

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej: „ustawy Pzp”)

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), uprzejmie informuję, iż w dniu 30.07.2021 r. do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Poniżej przedstawiam treść wraz z wyjaśnieniem udzielonym przez Zamawiającego.

Pytanie 1:

Czy można zastąpić Kruszywo naturalne stabilizowane cementem $R_m=2,5\text{Mpa}$ gr. 15cm kruszywem granitowym 31-63 mm lub 0-63mm ? Nośność tego kruszywa będzie w tych samych parametrach lub lepszych

Odpowiedź 1:

Zamawiający informuje, iż istnieje możliwość zamiany na proponowany materiał z zachowaniem parametrów nośnych podbudowy.

WÓJT GMINY

Piotr Kołodziej