



GMINA GALEWICE

ul. Wieluńska 5; 98-405 Galewice,
tel. 062 78 38 618; fax. 062 78 38 625; e-mail: sekretariat@galewice.pl; www.galewice.pl

Galewice, 2022-08-25

RIiRG.DP.1.1.1.1.2022

Wszyscy Wykonawcy

Wyjaśnienie treści SWZ

Dot.: postępowania „Rewitalizacja zespołu dworsko-pałacowego z XIX w. w Galewicach” (Znak postępowania: RIiRG.DP.1.1.1.2022)

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej „p.z.p.”, w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ, zamawiający wyjaśnia co następuje:

Pytanie:

1. Czy podstawą do wyceny robót związanych z rewitalizacją parku jest załączony do SWZ przedmiar robót z usuniętymi pozycjami, czy załączony Projekt budowlany - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w parku w Galewicach?
2. Czy Zamawiający, ze względu na konieczność naprawy konstrukcji dachu, przewiduje wymianę pokrycia dachu?
3. Czy Zamawiający rozważał ocieplenie budynku, np. w technologii Multipor, od środka?

Odpowiedź:

Ad.1 Podstawą do wyceny robót związanych z rewitalizacją parku jest załączony do SWZ przedmiar robót.

Ad.2 Zamawiający nie wymaga wymiany pokrycia dachu, ale jeżeli Wykonawca uzna, że robota ta jest konieczna do zrealizowania w związku z naprawą i konserwacją elementów konstrukcji dachu, to dopuszcza taką możliwość po uprzednim uzyskaniu zgody od Konserwatora Zabytków.

Ad. 3 Zamawiający nie przewiduje ocieplenia budynku od środka w technologii Multipor w ramach niniejszego Zamówienia.

Powyższe informacje stanowią integralną część SWZ. Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.