



GMINA GALEWICE

ul. Wieluńska 5; 98-405 Galewice,
tel. 062 78 38 618; fax. 062 78 38 625; e-mail: sekretariat@galewice.pl; www.galewice.pl

Galewice, 2022-10-04

RIiRG.MP.1.2022

Wyjaśnienie treści SWZ

Dot.: postępowania: „MODERNIZACJA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW W GMINIE GALEWICE” (Znak postępowania: Nr postępowania: RIiRG.MP.1.2022)

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), zwanej dalej „p.z.p.”, w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ, zamawiający wyjaśnia co następuje:

Pytanie/Wniosek 1

W S WZ Zamawiający wskazał, iż Wykonawca ma wykonać zamówienie publiczne w terminie 40 dni od zawarcia umowy, a w załączniku nr 5 – Wzorce umowy: „ Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie 2 miesiące od dnia podpisania umowy” – który termin jest właściwy? Jeśli wskazany we wzorze umowy, prosimy o zmianę/ujednoczenie zapisów w SWZ.

Pytanie/Wniosek 2

Czy Zamawiający odbierze i zutylizuje zdemontowane elementy wyposażenia?

Pytanie/Wniosek 3

Czy w przypadku wymaganej zmiany mocy pomp wynikającej z faktu doboru dla wskazanego punktu pracy Zamawiający zapewni odpowiednią moc przyłączeniową dla obiektów pompowni?

Pytanie/Wniosek 4

Wnosimy o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: SWZ), poprzez usunięcie wadliwych zapisów dokumentacji, to jest:

- 1) w rozdziale 111 SWZ ust. 2 - zapis o treści: (...) oraz z okresową konserwacją w czasie trwania gwarancji- w cenie oferty. Oraz
- 2) w załączniku nr 5 do SWZ – wzór umowy:
 - a) 12 ust. 1, zdanie ostatnie o treści:
Udzielając gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatne, w ramach wynagrodzenia o którym mowa S 7 ust. 1 umowy, czynności przeglądów gwarancyjnych i materiałów eksploatacyjnych związanych z tymi przeglądami w okresie udzielonej gwarancji na cały przedmiot zamówienia.
 - b) 12 ust. 2 0 treści:
Przeglądy będą odbywały się minimum raz w roku chyba, że gwarancja producenta danego materiału lub urządzenia wymaga częstszych przeglądów i potwierdzane protokołem podpisanym przez Wykonawcę oraz przedstawiciela Zamawiającego
 - c) S 12 ust. 5 0 treści:

Niewykonanie przeglądów gwarancyjnych w ciągu 12 miesięcy od dnia wykonania przedmiotu zamówienia a później w przeciągu 12 miesięcy od poprzedniego przeglądu gwarancyjnego powoduje naliczanie wykonawcy kar umownych za zwłokę w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki. Jeżeli opóźnienie w wykonywaniu corocznych czynności przeglądów gwarancyjnych wyniesie ponad 30 dni Zamawiający ma prawo na koszt Wykonawcy dokonać przeglądu u innego podmiotu i obciążyć kosztami tego przeglądu Wykonawcę.

Odpowiedzi:

Ad. 1

Właściwym terminem wykonania zamówienia jest termin wskazany w SWZ czyli 40 dni od dnia podpisania umowy.

Ad. 2

Zamawiający odbierze i zutylizuje zdemontowane elementy wyposażenia.

Ad. 3

Zamawiający wystąpił z wnioskiem do ENERGA-OPERATOR SA o zwiększenie mocy przyłączeniowej dla pompowni P2. Obecna moc przyłączeniowa dla pompowni P2 wynosi 3 kW a dla pompowni P4 wynosi 6 kW.

Ad. 4

Usunięto zapis w SWZ w rozdziale III SWZ ust. 2 - zapis o treści: (...) oraz z okresową konserwację w czasie trwania gwarancji- w cenie oferty.

Usunięto zapis w załączniku nr 5 do SWZ:

a) 12 ust. 1, w zdaniu ostatnim tj. treść: (...) i materiałów eksploatacyjnych związanych z tymi przeglądami (...).

Powyższe informacje stanowią integralną część SWZ. Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.