

Urząd Gminy Galewice
ul. Wieluńska 5
98-405 Galewice

Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. określa techniczne warunki rozbudowy infrastruktury oświetleniowej podwieszanej na konstrukcjach wsporczych linii nn, zasilanej ze stacji 30963 w m. Ostrówek przy posesji nr 3.

1. Na stanowisku słupowym linii nn nr I/18 zasilanym ze stacji 30963 należy zamontować oprawę oświetlenia ulicznego typu BGP282 T25 1 xLED64-4S/740 DN10 prod. Signify (Philips Lighting) o strumieniu świetlnym lampy na poziomie 6400 lm, wyposażone w system zdalnego zarządzania oświetleniem CityTouch z abonamentem na 10 lat.
2. Zamontować wysięgnik stalowy ocynkowany, umożliwiający montaż oprawy nad przewodami zasilającymi linii nn o wysięgu 1 m i kącie 5°.
3. W wysięgniku do zasilenia oprawy zastosować kabel typu YKY 2x2,5mm².
4. Instalowaną oprawę zabezpieczyć izolowanym gniazdem bezpiecznikowym montowanym na przewodzie linii napowietrznej np. BZO-03 prod. Sintur.
5. Zastosować układ zasilania typu TN-C.
6. Ze względu na montaż urządzeń oświetleniowych na konstrukcjach wsporczych (słupach) będących własnością ENERGIA-OPERATOR SA, należy spełnić wymogi określone w piśmie nr EOP/KD/4/2022/09/01739 z dnia 19.09.2022 roku, którego kopia stanowi integralną część niniejszych warunków.
7. Instalowana aparatura, osprzęt, przewody, winny posiadać atesty dopuszczające do zastosowania na terenie kraju.
8. Zastosować system ochrony od porażień zgodny z obowiązującymi normami i przepisami.
9. Wykonane oświetlenie winno spełniać obowiązujące przepisy oraz normy.
10. Prace winna wykonywać osoba mająca odpowiednie uprawnienia do prowadzenia robót w zakresie elektrycznym.
11. Całość prac łącznie z dokumentacją powykonawczą należy wykonać własnym kosztem i staraniem.
12. Dla wykonania robót niezbędne jest uzyskanie stosownego dopuszczenia i przygotowania miejsca pracy.
13. O rozpoczęciu prac będących przedmiotem niniejszych warunków należy powiadomić Spółkę z 14 dniowym wyprzedzeniem.

Określony w załączonych warunkach technicznych sposób zasilania zakłada wniesienie w postaci aportu rzeczowego, wybudowanych urządzeń na rzecz Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. w zamian za objęcie udziałów w Spółce.

Z uwagi na montaż urządzeń oświetleniowych na słupach Energa-Operator SA i konieczność zgłoszenia przez Spółkę wykonanych robót do Energa-Operator SA, inwestor wykonany roboty zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić do odbioru technicznego do Spółki, załączając kompletną dokumentację powykonawczą.

Ważność warunków ustala się na okres 2 lat od daty wystawienia.

Prezes Zarządu: Maciej Witczak, Członek Zarządu: Dorota Kisiela-Augustyniak
Sąd Rejonowy w Poznaniu KRS 0000081004 REGON: 250680024 Kapitał zakładowy: 110.354.000 zł NIP: 618-16-07-268
Konta bankowe Santander Bank Polska SA: 22 1910 1064 0004 8956 4121 0001, Bank Pekao SA I O/Kalisz: 74124029461111000028733740

Do Oświetlenie Uliczne i Drogowe
SP. Z O.O.
Ul. Wrocławska 71A
62-800 Kalisz

Znak EOP/KD/4/2022/09/01739

Dot.

Uzgodnienia w zakresie montażu nowych(kolejnych) lub przebudowy urządzeń Najemcy na urządzeniach Wynajmującego.

Kępno, 19.09.2022

W odpowiedzi na pismo TT/T 2/PK/2284/2022 (L. Dz. EOP/KP/4/2022/09/018845 z dnia 09.09.2022 r.) w sprawie uzgodnienia z zakresu montażu nowych(kolejnych) lub przebudowy urządzeń Najemcy na urządzeniach wynajmującego, Rejon Dystrybucji w Kępnie informuje, że **wyraża zgodę** na umieszczenie urządzeń na infrastrukturze wymienionej we wniosku oraz ujętej poniżej, pod warunkiem dotrzymania wszystkich postanowień zawartych w Umowie Najmu nr KJ07188/19 z dnia 06.12.2019 r. wraz z załącznikami.

Dla zakresu obejmującego wymianę gołego przewodu elektroenergetycznego na izolowany lub budowę linii kablowej należy dostarczyć dokumentację powykonawczą, zawierającą oświadczenie, iż ww. zakres został wykonany zgodnie z normami branżowymi, przepisami Budowy Urządzeń Elektrycznych oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ponadto narzucamy obowiązek oznakowania kabli należących do Spółki Oświetlenia Ulicznego i Drogowego w Kaliszu stosownymi tabliczkami informacyjnymi, z których będzie wynikało do kogo należy infrastruktura elektroenergetyczna.

Nr kolejnych inwestycji	Określenie dokładnej lokalizacji inwestycji		Numery stanowisk słupowych (Wcześniej nie dzierżawionych), na których przewiduje się montaż urządzenia najemcy	Numery stanowisk słupowych (dzierżawionych), na których przewiduje się montaż lub wymianę urządzeń Najemcy
	Miejscowość	Ostrówek		
1	Ulica/Ulice	-	-	01/18 – montaż oprawy
	Nr obwodu	01		
	Nr stacji zasilającej dany obwód	30963		
	Planowana data realizacji zadania	wrzesień 2022 – czerwiec 2023		
2	Miejscowość	Ostrówek	-	02/1 – montaż oprawy
	Ulica/Ulice	-		
	Nr obwodu	02		
	Nr stacji zasilającej dany obwód	30981		
	Planowana data realizacji zadania	wrzesień 2022 – czerwiec 2023		

T 801 – 404 – 404
+48 58 767-43-50

ENERGA-OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
Oddział w Kaliszu
al. Wolności 8, 62-800 Kalisz
operator.kalisz@energa.pl
energa-operator.pl

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
VII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 000033455

nr konta: 38 1240 6292 1111 0010 3649 0117
Kapitał zakładowy/wpłacony 1 356 110 400 zł

Regon 190275904-00043
NIP 583-000-11-90



Ostrówek przy
posesji nr 3
gm. Galewice
stacja 30963

Montaż oprawy BGP282 T25 1XLED64-4S740
DN10 z systemem Ci/Touch z abonamentem na 10 lat
z wysięgnikiem stalowym, ocynkowanym o wysięgu
1,0 m, kącie 5 st

176
E

176

175

176

1

2

3

4

44