

Gmina Galewice
ul. Wieluńska 5
98-405 Galewice

Decyzja

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie, działając na podstawie art. 4 ust. 1, pkt 1, art. 10 ust. 1 pkt 3, art. 12 ust. 1, art. 27 ust. 1 i art. 37 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 416), w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 757) oraz § 21 ust. 1 pkt 3, ust. 3 i ust. 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2294), także art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku, poz. 572), po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań przeprowadzonych na wodociągu w **Niwiskach** przez:

- **Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wieluniu** z dnia: **03.06.2024 r.**, nr: **PSSE-OL-LHK/N/37W/1,2/24** i **PSSE-OL-LHK/N/37W/3/24**, próbek wody nr: **37W/1/N/LHK**, **37W/2/N/LHK** i **37W/3/N/LHK**, pobranych do badania przez przedstawicieli PPIS w Wieruszowie w dniu **20.05.2024 r.** (protokół pobrania nr **37/HK/24**), ze **Stacji Uzdatniania Wody** i **dwóch punktów na sieci** (w ramach monitoringu objętego parametrami z grupy A i B),
- **Laboratorium Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o. o., ul. Owocowa 8, 40-158 Katowice** z dnia **19.06.2024 r.**, nr: **50686/LB/2024**, **50687/LB/2024** i **50688/LB/2024**, próbek wody pobranych do badania na zlecenie przez przedstawiciela laboratorium w dniu **17.06.2024 r.**, ze **Stacji Uzdatniania Wody** i **dwóch punktów na sieci** (w zakresie parametru manganu);

s t w i e r d z a

**warunkową przydatność wody do spożycia
przy tymczasowym zachowaniu dopuszczalnej wartości parametru
manganu na poziomie 0,4 mg/l (400 µg/l)
do dnia 30.09.2024 r.**

U z a s a d n i e n i e

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie, w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w dniu **20.05.2024 r. r.** pobrał próbki wody do badań laboratoryjnych z **wodociągu w Niwiskach** ze stałych punktów monitoringowych zlokalizowanych w **Stacji Uzdatniania Wody** i **dwóch miejscach na sieci** (w ramach monitoringu objętego parametrami z grupy A i B).

Z kolei Gmina Galewice, jako producent wody, w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody i powtórkowych badań wody, w dniu **17.06.2024 r.** zleciła pobór próbek wody do badań laboratoryjnych z przedmiotowego wodociągu ze stałych punktów monitoringowych zlokalizowanych w **Stacji Uzdatniania Wody** i **dwóch miejscach na sieci** (w zakresie parametru manganu).

Po zapoznaniu się z ww. sprawozdaniami z badania próbek wody PPIS w Wieruszowie stwierdził, że zostały naruszone wymagania określone w załączniku nr 1 C do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, tj. w próbkach nr:

- verte -

- 37W/3/N/LHK (sieć) stwierdzono przekroczenie **manganu 414±56 µg/l Mn**;
 - 50686/LB/2024 (SUW) stwierdzono przekroczenie **manganu 324±65 µg/l Mn**;
 - 50687/LB/2024 (sieć) stwierdzono przekroczenie **manganu 324±65 µg/l Mn**;
 - 50688/LB/2024 (sieć) stwierdzono przekroczenie **manganu 354±71 µg/l Mn**;
- przy dopuszczalnej zawartości manganu 50 µg/l Mn.

Biorąc pod uwagę powyższe należało orzec jak w sentencji, określając jednocześnie dopuszczalną wartość przekroczonego parametru dla **Mn ≤ 0,4 mg/l**, które nie stanowią zagrożenia dla zdrowia (wytyczne WHO dot. jakości wody do picia zalecane ze względów zdrowotnych - Wydanie drugie T.1 Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Nr 749, Warszawa 1998 r.) na podstawie przepisów prawnych przywołanych we wstępie decyzji.

Stosownie do przepisów art. 127 i art. 129 § 1 i § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku, poz. 572) od niniejszej decyzji służy stronie prawo odwołania do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Zgodnie z art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego strona może się zrzec prawa do wniesienia odwołania i tym samym decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Odwołanie powinno być wniesione za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieruszowie.



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Wieruszowie
[Signature]
mgr inż. Katarzyna Krawczyk-Borowiec

Otrzymują:

1. adresat,
2. a/a.

Do wiadomości:

1. WSSE w Łodzi.

B.G., A.G.